

АКТ
проверки готовности МАУДО «ДШИ №2» к 2020-2021 учебному году

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» города Владимира.
Тип помещения - нежилое. Год постройки - 1959. Площадь здания – 1450,5 кв.м. Площадь земельного участка - 1160 кв.м.
2. Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Кирова, д. 11. Телефоны: 53-02-98, 33-46-07
3. Директор – Пиляева Людмила Илиодоровна
4. Учредитель - управление культуры и туризма администрации г. Владимира
5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности дополнительное образование детей и взрослых регистрационный номер № 4002 от 18.08.2016г.
6. Устав утвержден приказом управления культуры и туризма от 23.11.2015 № 119, согласовано распоряжением управления имуществом от 20.11.2015 № 974-р (выдано свидетельство о государственной регистрации от 23.10.1997 № 498).
7. В соответствии с приказом управления культуры и туризма от 13.05.2020 № 45 проверка проводилась комиссией в составе:

Лукашова Н.В. - заведующий отделом правовой, кадровой и инспекционной деятельности управления культуры и туризма, председатель комиссии;

Члены комиссии:

- Матвеева Ю.В.** - консультант отдела правовой, кадровой и инспекционной деятельности управления культуры и туризма;
- Маврин П.А.** - ведущий инженер отдела правового и технического обеспечения МКУ ЦБ УКИТ;
- Горбушкина О.Н.** - начальник отдела правового и технического обеспечения МКУ ЦБ УКИТ
- Пиляева Л.И.** - директор;
- Сидоренко Е.В.** - председатель профсоюзной организации;
- Еркова И.И.** - председатель профсоюзной организации.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Численность обучающихся в образовательном учреждении на 01.09.2020 г. 860 чел.
2. Укомплектованность штатов учреждения (если недостает работников, указать должность):
укомплектованы;
3. Состояние мебели, оборудования и инвентаря: удовлетворительное;
4. Сведения о книжном фонде библиотеки: 10 808 экземпляров;
5. Организация питьевого режима: куллер;
6. Качество и объемы, проведенных в 2020 году:
 - 6.1. Капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

_____ , выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

- 6.2. Текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

помещение библиотеки (309 кабинет), выполнен ИП Сидоровым С.А.;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

6.3. Иных видов ремонта на 2 объектах организации:

коридоры с лестничными маршами - малярные работы, приямки фасада здания - малярные работы;
(наименование объекта, вид ремонта)

6.4. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном 2020-2021 году – не имеется;
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____ - _____
(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ).

7. Характер отопительной системы: центральное отопление; ее состояние: удовлетворительное; дата и номер акта готовности теплового узла: Акт проверки и осмотра технической готовности теплоснабжающей энергоустановки к отопительному периоду 2020-2021 г.г. № 2020-ВФ/ГО-2757 от 30.07.2020г.

7.1. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации: проведены в полном объеме;
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

7.2. Отопление помещений и объектов организации осуществляется: теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

7.3. Опрессовка отопительной системы: проведена. Акт на проведение испытаний на плотность и прочность
(проведена, не проведена)

внутренней системы отопления б/н от 25.05.2020

(дата и номер документа, подтверждающего проведение опрессовки)

8. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении:

- светодиодные (кол-во ламп) 18 шт.;

- люминесцентные (кол-во ламп) Лампа люминесцентная Feron FLU2-32W T9 6400K GQ10 - 9 шт., ДРЛ 250вт - 2 шт., ЛБ 18 — 1116 шт., ЛБ 36 — 32 шт., Днат 250вт — 5 шт. (Итого: 1164 шт.);

- лампы накаливания (кол-во ламп) 5 штук;

- наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности (№, дата, наименование организации, результаты) в наличии 63 протокола с №217.564.1-О по №217.564.63-О от 08.08.2017, выданы ООО «Труд-Экспертиза», заключение: фактический уровень соответствует гигиеническим требованиям;

- наличие и состояние защитной арматуры на светильниках (плафоны) удовлетворительное;

- наличие перегоревших (ртутьсодержащих) ламп (в %) 0;

9. Паспорт безопасности организации оформлен: 02.08.2017 года

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации МАУДО «ДШИ №2»:

10.1. Охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОО «Форпост»

(указать способ охраны – сторожа, введомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: на предоставление услуг по централизованной

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

охране объекта с ООО ЧОО «Форпост», лицензия №0180 от 20.12.2012, договор №190/3 от 01.01.2020; на предоставление услуг физической охраны с ООО ЧОО «Форпост», лицензия №0180 от 20.12.2012, договора №№190, 199/1 от 01.01.2020; на предоставление услуг физической охраны детских групп при их сопровождении с ООО ЧОО «Форпост», лицензия №0180 от 20.12.2012, договор №190/2 от 01.01.2020

10.2. Наличие систем видео наблюдения:

-внутренние (количество камер) 11 шт.;

-наружное (количество камер) 5 шт.;

10.3. Наличие комплекта документов по антитеррористической защищенности объекта на вахте: в наличии;

10.4. Знание сотрудником охраны алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях: удовлетворительное;

10.5. Проведение инструктажей по антитеррористической защищенности (наличие журнала, дата последнего инструктажа) журнал в наличии, 21.08.2019.

10.6. Ответственный за антитеррористическую деятельность (ФИО, должность, № приказа): Иванова Екатерина Викторовна, заместитель директора по безопасности, приказ от 09.01.2020 № 17-О

10.7. Наличие списка дежурных служб на вахте: в наличии.

11. Обеспечение пожарной безопасности:

11.1. Проверка органами Государственного пожарного надзора в 2020 году состояния пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась, не проводилась)

_____;

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания _____ ;

- 11.2. Требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)
- 11.3. Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
- 11.4. В организации установлена автоматическая (адресная) установка пожарной сигнализации на базе
(тип (вид) пожарной сигнализации)
оборудования НПО "Болид", обеспечивающая выдачу команд на включение системы речевого
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)
оповещения о пожаре и прохождение сигнала "Пожар" и "Неисправность" на РСПИ "Стрелец-Мониторинг";
- 11.5. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)
- 11.6. Здание и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
- 11.7. Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам
(обеспечивает, не обеспечивает)
связи извещений о пожаре;
- 11.8. Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от
(обеспечивает, не обеспечивает)
воздействия опасных факторов пожара.
- 11.9. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
- 11.10. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)
- Вывод на основании технического отчета испытаний электроустановок потребителей 0,4 кВ № 14-20 от 24.07.2020 года, выданного Передвижной электротехнической лабораторией ООО ПКФ «Минимакс»
(наименование организации, проводившей проверку)
- соответствует нормам.
(соответствует (не соответствует) нормам)
- 11.11. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;
(организовано, не организовано)
- В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.
- 11.12. состояние противопожарного водопровода отсутствует, количество
(исправен, неисправен)
пожарных кранов _____ 0 _____ шт.;
- 11.13. Ежегодная проверка огнетушителей специализированной организацией: 03.08.2020 года;
(Дата проверки)
- 11.14. обеспеченность огнетушителями;
- порошковые _____ 10 _____ шт.;
- углекислотные _____ 0 _____ шт.;
- необходимо приобрести _____ 0 _____ шт.;
- 11.15. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние: в наличии. Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 13.08.2020 года;
(дата, № акта обслуживающей организации)
- 11.16. Наличие модуля автоматического передачи сигнала «Стрелец мониторинг»: в наличии Акт от 06.08.2020, АНО «Служба мониторинга по Владимирской области»;
(дата, № акта обслуживающей организации)
- 11.17. Наличие аварийного освещения и его состояние: отсутствует, проектом не предусмотрено;
- 11.18. Обеспеченность электрическими фонарями (кол-во) 3 шт.;
- 11.19. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания (кол-во) 12 шт.;
- 11.20. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации: в наличии;
- 11.21. Наличие журнала по противопожарной безопасности, дата последнего инструктажа: в наличии, 28.02.2020 года;
- 11.22. Наличие журнала учета огнетушителей: в наличии;
- 11.23. Наличие инструкций по противопожарной безопасности в наличии;
- 11.24. Обработка огнезащитными составами деревянных конструкций: ООО «Цифрал», акт от 27.07.2018
(Организация, дата, № акта)
- б/н. Заключение по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 24.07.2018г. №1080-3-2 выдано ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Владимирской области. Акт проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения от 24.07.2020 № 07-20.

12. Охрана труда:

12.1. Проведение инструктажей по охране труда (наличие журнала, дата последнего инструктажа): в наличии, 29.05.2020;

12.2. Наличие журнала учета несчастных случаев в организации в наличии;

12.3. Наличие инструкций по охране труда в наличии.

13. Наличие и состояние:

- водоснабжения в наличии, удовлетворительное;

- электроснабжения в наличии, удовлетворительное;

- канализации в наличии, удовлетворительное;

- вентиляции отсутствует;

14. Наличие договора на аварийное техническое обслуживание со специализированными организациями: ООО «Цифрал» от 01.01.2020 № 04-20, ООО «КВАЛИТИ» от 09.01.2020 №21/20.

(Организация, дата, № договора)

15. Наличие ответственных лиц:

15.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей:

Моисеева Татьяна Владимировна, менеджер ООО «КВАЛИТИ»;

(Фамилия, имя, отчество, должность)

Приказ № 1 от 09.01.2020 года

Удостоверение № 1148 Выдано 28.11.2016 года. Дата следующей проверки знаний нормативных документов: 28.07.2021г.

15.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Сидоров Сергей Анатольевич

(Фамилия, имя, отчество, должность)

Приказ № 1/2020 от 01.01.2020 года

Удостоверение №б/н Выдано 26.06.2019 года. Дата следующей проверки знаний нормативных документов: 26.06.2022г.

15.3. Ответственный за пожарную безопасность: Иванова Екатерина Викторовна – заместитель директора

(Фамилия, имя, отчество, должность)

по безопасности

Приказ № 9-О от 09.01.2020 года

Удостоверение № 386 Выдано 05.07.2018 года. Дата следующей проверки знаний нормативных документов: 05.07.2021г.

15.4. Ответственный за охрану труда: Пиляева Людмила Илиодоровна - директор

(Фамилия, имя, отчество, должность)

На основании должностной инструкции.

Удостоверение №330. Выдано 25.02.2020 года. Дата следующей проверки знаний нормативных документов: 25.02.2023г.

15.4.1 Ответственный за обеспечение соблюдения требований охраны труда и осуществление контроля по их выполнению при эксплуатации здания школы, при организации работ обслуживающего персонала, санитарно- гигиеническое состояние помещений: Миронова Марина Алексеевна - заместитель директора по АХР.

Приказ № 23-О от 09.01.2020 года.

Удостоверение № 329. Выдано: 25.02.2020 года. Дата следующей проверки знаний нормативных документов: 25.02.2023г.

15.4.2. Ответственный за осуществление контроля по обеспечению соблюдения требований охраны труда и их выполнению в учреждении: Иванова Екатерина Викторовна — заместитель директора по безопасности.

Приказ №23-О от 09.01.2020 года.

Удостоверение №1181. Выдано: 17.06.2019 года. Дата следующей проверки знаний нормативных документов: 17.06.2022г.

15.5. Ответственный за ГО и ЧС: Иванова Екатерина Викторовна – заместитель директора по безопасности

(Фамилия, имя, отчество, должность)

Приказ № 9/1-О от 09.01.2020 года

Удостоверение: № 885. Выдано: 19.10.2018 года. Дата следующей проверки знаний нормативных документов: 19.10.2023г.

16. Дата акта проведения визуального обследования технического состояния помещений: 20.11.2019, 15.05.2020.

17. Замечания и предложения комиссии:

предложить работу по улучшению материально-технической базы учреждения в текущем ремонтно-капитальном. осуществлять деятельность и учебный процесс в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, критическими и действующими в период распространения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV) до ее полного распространения.

18. Заключение комиссии о готовности учреждения к новому учебному периоду 2020-2021г.г.:

МКУДО ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева к новому
2020-2021 учебному году готова.


Акт составлен « 18 » 08 2020 г.

Председатель комиссии:

 Н.В. Лукашова

Члены комиссии:

 Ю.В. Матвеева

 П.А. Маврин

 О.Н. Горбушкина

 Л.И. Пилева

 Е.В. Сидоренко

 И.И. Еркова

Представители надзорных органов:


 Козлова Р.К.

