

АКТ

проверки готовности образовательного учреждения к 2026-2027 учебному году

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» города Владимира.
Тип помещения - нежилое. Год постройки - 1959. Площадь здания – 1450,5 кв.м. Площадь земельного участка - 1160 кв.м.
2. Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Кирова, д. 11. Телефоны: 53-02-98, 33-46-07
3. Директор – Шипова Людмила Владимировна
4. Учредитель – муниципальное образование города Владимир, в лице управления культуры администрации г. Владимира.
5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности дополнительное образование детей и взрослых регистрационный номер № 4002 от 18.08.2016г.
6. Устав утвержден приказом управления культуры и туризма администрации города Владимира от 23.11.2015 № 119, согласовано распоряжением управления муниципальным имуществом г. Владимира от 20.11.2015 № 974-р (выдано свидетельство о государственной регистрации от 23.10.1997 № 498).
7. В соответствии с приказом управления культуры администрации города Владимира от 18.05.2026 № 85 проверка проводилась комиссией в составе:

Шуваева С.Н. - заместитель начальника управления культуры, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Новиков А.А. - заместитель начальника управления культуры

Лукашова Н.В. - начальник отдела правовой, кадровой и инспекционной деятельности управления культуры;

Ханыкова А.В. - главный специалист отдела организации культурно-досуговой деятельности управления культуры;

Мелкова Я.П. - начальник отдела правового и технического обеспечения МКУ ЦБ УК (по согласованию);

Шипова Л.В. – директор;

Сидоренко Е.В. - председатель профсоюзной организации;

Еркова И.И. - председатель профсоюзной организации.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Численность обучающихся в образовательном учреждении на 01.09.2026 г. 700 чел. (приказ о зачислении 01.09.2026г.).
2. Укомплектованность штатов учреждения: 98%, (секретарь, преподаватель теоретических дисциплин);
3. Сведения о книжном фонде библиотеки (при наличии): 10 870 экземпляров;

4. Организация питьевого режима: кулер;

5. Качество и объемы, проведенных в 2026 году:

5.1. Капитальных ремонтов: не проводилось

_____ ,
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____ , гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

5.2. Текущих ремонтов: 9 объектов, в том числе: тамбуры (2 шт.), лестничные клетки (2 шт.), коридоры 1, 2, 3 этажей и подвала, мужской туалет, выполнены ООО «МЕТАЛЛСТРОЙКОНТУР» ;
(вид ремонта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются / 1 год;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

5.3. Иных видов ремонта: не проводилось

(наименование объекта, вид ремонта)

6. Характер отопительной системы центральное отопление, ее состояние (дата и номер акта готовности теплового узла): Акт №2026-ВФ ТО-2701 проверки технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду 2026-2027гг. от 07.08.2026г.;

6.1. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону: проведены в полном объеме.

6.2. Отопление помещений осуществляется: теплоцентраль.

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

6.3. Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

07.07.2026г. Акт №2026-ВФ ОС-1471 опрессовки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя;

(дата и номер документа, подтверждающего проведение опрессовки)

6.4. Акт готовности к прохождению отопительного сезона 2026-2027 от 07.08.2026г.;

7. Тип и состояние освещения:

-светодиодные (кол-во ламп) 112 шт.;

- люминесцентное (кол-во ламп) Лампа люминесцентная Feron FLU2-32W T9 6400K GQ10 - 4 шт., ДРЛ 250вт - 2 шт., ЛБ 18 — 726 шт., ЛБ 36 — 28 шт.;

- лампы накаливания (кол-во ламп) 0;

- наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности (№, дата, наименование организации, результаты) 0;

- наличие и состояние защитной арматуры на светильниках (плафоны) 0;

- наличие перегоревших (ртутьсодержащих) ламп (в %) 156 (15%);

8. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

9. Паспорт безопасности оформлен «22» апреля 2024 года.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности:

10.1. Охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОО «Гепард-К»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- ООО «Цербер-Мониторинг», лицензия №ЛО56-00106-33/00020625 от 08.08.2018, договор №634 от 12.01.2026г.;

- ООО ЧОО - «Гепард-К» на предоставление услуг физической охраны, лицензия №0132 от 07.12.2012г., договора №32615601789 от 01.02.2026;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

10.2. Наличие систем видео наблюдения:

-внутренние (количество камер) 17 шт.;

-наружное (количество камер) 7 шт.;

10.3. Наличие комплекта документов по антитеррористической защищенности объекта на вахте: в наличии;

10.4. Знание сотрудником охраны алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях: удовлетворительное;

10.5. Проведение инструктажей по антитеррористической защищенности (наличие журнала, дата последнего инструктажа) журнал 03-16 в наличии, 21.04.2026г.

10.6. Ответственный за антитеррористическую деятельность (ФИО, должность, № приказа): Иванова Екатерина Викторовна, заместитель директора по безопасности, приказ от 22.12.2025г. № 116-О

10.7. Наличие списка дежурных служб на вахте: в наличии.

11. Обеспечение пожарной безопасности:

11.1. Проверка органами Государственного пожарного надзора в 2026 году состояния пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки и предписания — — :

11.2. Требования пожарной безопасности: выполняются;

(выполняются, не выполняются)

11.3. Системой пожарной сигнализации: оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

11.4. В учреждении установлена автоматическая (адресная) установка пожарной сигнализации на базе
(тип (вид) пожарной сигнализации)

оборудования НПО "Болид", обеспечивающая выдачу команд на включение системы речевого оповещения
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических
о пожаре и прохождение сигнала "Пожар" и "Неисправность" на РСПИ "Стрелец-Мониторинг";
установок пожаротушения)

11.5. Пожарная сигнализация: в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

11.6. Здание и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

11.7. Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам
(обеспечивает, не обеспечивает)

связи извещений о пожаре;

11.8. Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара.

11.9. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

11.10. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета о проведении испытаний электроустановки № 15-180626 от
18.06.2026 года, выданного электротехнической компанией ООО «Стройсфера» электроизмерительная
лаборатория

(наименование организации, проводившей проверку)

- соответствует нормам.

(соответствует (не соответствует) нормам)

11.11. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

11.12. Декларация пожарной безопасности организации от "29" апреля 2010 г. оформлена.

11.13. Состояние противопожарного водопровода отсутствует, количество
(исправна, неисправна)

пожарных кранов 0 шт.;

11.14. Ежегодная проверка огнетушителей специализированной организацией: 22.06.2026г.;

11.15. обеспеченность огнетушителями;

-порошковые 10 шт.;

-углекислотные 0 шт.;

-необходимо приобрести 0 шт.;

11.16. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние в наличии, Акт проверки
работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений от 04.08.2026 года №бн ООО ЧОО «Ориентир»;
(дата, № акта обслуживающей организации)

11.17. Наличие модуля автоматической передачи сигнала «Стрелец мониторинг» в наличии
Акт от 31.07.2026г. №бн, АНО «Служба мониторинга по Владимирской области»;
(дата и № акта)

11.18. Наличие аварийного освещения и его состояние: отсутствует, проектом не предусмотрено;

11.19. Обеспеченность электрическими фонарями (кол-во) 3 шт. _____;

11.20. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации в наличии;

11.21. Наличие журнала по противопожарной безопасности: в наличии, журнал 03-15, 24.02.2026г.;

11.22. Наличие журнала учета огнетушителей: в наличии, журнал 03-14;

11.23. Наличие инструкций по противопожарной безопасности в наличии;

11.24. Обработка огнезащитными составами деревянных конструкций: Обработка огнезащитными
составами деревянных конструкций: ООО «Цифрал», Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Владимирской
области по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 13.06.2024г. №ИГ-58-

(Организация, дата, № акта)

12. Охрана труда:12.1. Проведение инструктажей по охране труда (наличие журнала, дата последнего инструктажа): в наличии, журнал 03-09; 08.06.2026г.;12.2. Наличие журнала учета несчастных случаев: в наличии, журнал 01-15;12.3. Наличие инструкций по охране труда: в наличии.13. Наличие договора на аварийное техническое обслуживание со специализированными организациями МАОУ «ГМУК №2» от 09.01.2026 №7.

(Организация, дата, № договора)

14.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей Воробьев Никита Вадимович, инженер - проектировщик (на основании договора с ИП Волкова С.А. от 01.01.2026 №34В);

(Фамилия, имя, отчество, должность)

Приказ № 104-О от 02.06.2026 года

Удостоверение № 01 Выдано 23.08.2022 года. Проверка знаний проведена: 10.11.2025г.

14.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования Жабин Александр Викторович (на основании договора с ООО ЧОО «Ориентир» от 12.01.2026г. №09/26

(Фамилия, имя, отчество, должность)

Приказ №1 от 12.01.2026 года

Удостоверение №001 Выдано 11.01.2023 года.

14.3. Ответственный за пожарную безопасность

Иванова Екатерина Викторовна – заместитель директора по безопасностиСтепанова Эльвира Викторовна – заместитель директора по АХР

(фамилия, имя, отчество, должность)

Приказ №117-О от 23.12.2025 года

Диплом №332420122715 Выдан 17.05.2024 года.

Диплом ИУ №2514/25 Выдан 05.08.2025 года.

14.4. Ответственный за охрану труда:

Иванова Екатерина Викторовна – заместитель директора по безопасностиСтепанова Эльвира Викторовна – заместитель директора по АХРШипова Людмила Владимировна – директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

На основании должностной инструкции.

Рег. номер записи 129460271 Выдано 01.07.2025 года.

Рег. номер записи 46477417 Выдано 22.03.2024 года.

Рег. номер записи 46477416 Выдано 22.03.2024 года.

14.5. Ответственный за ГО и ЧС

Иванова Екатерина Викторовна – заместитель директора по безопасностиСтепанова Эльвира Викторовна – заместитель директора по АХР

(фамилия, имя, отчество, должность)

Приказ № 115-О от 22.12.2025 года

Удостоверение: № 9. Выдано: 19.01.2024 года.

Удостоверение: № 489. Выдано: 30.05.2025 года.

15. Дата акта проведения визуального обследования технического состояния помещений _____

16. Замечания и предложения комиссии:

- рекомендовано произвести утилизацию ртутьсодержащих ламп

17. Заключение комиссии о готовности учреждения к новому учебному периоду 2026-2027 г.г.:
МАУДО «ДШИ №2» к новому учебному периоду 2026-2027 г.г. – готово


Акт составлен «13» августа 2026 г.

Председатель комиссии:



Члены комиссии:


С.Н. Шуваева


А.А. Новиков


Н.В. Лукашова


А.В. Ханькова


Я.П. Мелкова


Л.В. Шипова


Е.В. Сидоренко


И.И. Еркова